

长春市城市供水管网压力数据监测表

8月1日 —8月31日

序号	压力点名称	供水管网平均压力 (MPa)
1	通达路城管大队	0.237
2	蔚山路800	0.274
3	东八条	0.413
4	上海路东二条	0.131
5	长白路	0.297
6	人民大街谊民路	0.250
7	远达大街吴中家天下	0.309
8	泰春街林语路	0.352
9	小南街	0.310
10	创业大街 安顺路	0.309
11	海尔大道富盈路	0.261
12	中科大街大学城路	0.319
13	银屏路金宝街	0.280
14	生态东街天盛路	0.388
15	双丰西路富民大街	0.337
16	和谐大街	
17	世荣路彩云街	0.369
18	北远达大街大学城路	0.315
19	龙湖大路和安街	0.366
20	中科大街明斯克路	0.302
21	前进大街火炬路	
22	天津路东一条	0.286
23	震宇街火炬路	0.326
24	大连路哈尔滨大街	0.260
25	人民大街自由大路	0.347
26	洋浦大街合肥路	0.334
27	创业大街 春城大街	0.235
28	伊通河大坝 北井	0.416
29	革新路 支农大街	0.307
30	繁荣路、卫光街	0.345
31	繁荣路、桦甸街	0.334
32	自由大路 岳阳街	0.385
33	海尔大道 汽博路	0.280
34	南湖新村中街	0.332
35	东三条	0.343
36	通安街	0.243
37	浙江路	0.271
38	生态广场DN1600	0.248
39	东自由大路泉眼镇医院	0.304
40	龙湖大路北湾西街	0.383
41	龙双公路	0.089
42	尚德大街德胜大路	0.435
43	劝农广场	0.667
44	北远达大街盛业路	0.312
45	德贤路聚德大街	0.347
46	永顺路新城大街	0.277
备注:	和谐大街, 前进大街火炬路压力点故障维修中	