

# 长春市城市供水管网压力数据监测表

9月1日 — 9月30日

序号	压力点名称	供水管网平均压力 (MPa)
1	通达路城管大队	0.311
2	蔚山路800	0.311
3	东八条	0.414
4	上海路东二条	0.320
5	长白路	0.297
6	人民大街谊民路	0.245
7	远达大街吴中家天下	0.328
8	泰春街林语路	0.356
9	小南街	0.334
10	创业大街 安顺路	0.332
11	海尔大道富盈路	0.341
12	中科大街大学城路	0.316
13	银屏路金宝街	0.285
14	生态东街天盛路	0.395
15	双丰西路富民大街	0.350
16	和谐大街	0.306
17	世荣路彩云街	0.358
18	北远达大街大学城路	0.307
19	龙湖大路和安街	0.352
20	中科大街明斯克路	0.289
21	前进大街火炬路	0.349
22	天津路东一条	0.285
23	震宇街火炬路	0.334
24	大连路哈尔滨大街	0.285
25	人民大街自由大路	0.339
26	洋浦大街合肥路	0.325
27	创业大街 春城大街	0.251
28	伊通河大坝 北井	0.404
29	革新路 支农大街	0.324
30	繁荣路、卫光街	0.341
31	繁荣路、桦甸街	0.327
32	自由大路 岳阳街	0.380
33	海尔大道 汽博路	0.331
34	南湖新村中街	0.329
35	东三条	0.347
36	通安街	0.192
37	浙江路	0.275
38	生态广场DN1600	0.278
39	东自由大路泉眼镇医院	0.325
40	龙湖大路北湾西街	0.373
41	龙双公路	
42	尚德大街德胜大路	0.426
43	劝农广场	0.744
44	北远达大街盛业路	0.299
45	德贤路聚德大街	0.343
46	永顺路新城大街	0.275
备注:	龙双公路压力点故障维修中	