

长春市城市供水管网压力数据监测表

10月1日 — 10月31日

序号	压力点名称	供水管网平均压力 (MPa)
1	通达路城管大队	0.351
2	蔚山路800	0.265
3	东八条	0.413
4	上海路东二条	0.375
5	长白路	0.297
6	人民大街谊民路	0.244
7	远达大街吴中家天下	0.320
8	泰春街林语路	0.357
9	小南街	0.334
10	创业大街 安顺路	0.331
11	海尔大道富盈路	0.355
12	中科大街大学城路	0.332
13	银屏路金宝街	0.284
14	生态东街天盛路	0.413
15	双丰西路富民大街	0.353
16	和谐大街	0.356
17	世荣路彩云街	0.356
18	北远达大街大学城路	0.311
19	龙湖大路和安街	0.363
20	中科大街明斯克路	0.305
21	前进大街火炬路	0.352
22	天津路东一条	0.295
23	震宇街火炬路	0.334
24	大连路哈尔滨大街	0.293
25	人民大街自由大路	0.344
26	洋浦大街合肥路	0.345
27	创业大街 春城大街	0.251
28	伊通河大坝 北井	0.403
29	革新路 支农大街	0.327
30	繁荣路、卫光街	0.339
31	繁荣路、桦甸街	0.318
32	自由大路 岳阳街	0.382
33	海尔大道 汽博路	0.337
34	南湖新村中街	0.327
35	东三条	0.351
36	通安街	0.169
37	浙江路	0.276
38	生态广场DN1600	0.319
39	东自由大路泉眼镇医院	0.326
40	龙湖大路北湾西街	0.384
41	尚德大街德胜大路	0.435
42	劝农广场	0.679
43	北远达大街盛业路	0.310
44	德贤路聚德大街	0.353
45	永顺路新城大街	0.305
备注:		